

BỘ XÂY DỰNG

Số: 471/BXD-GĐ

V/v hướng dẫn xác định cấp công trình kè bảo vệ bờ sử dụng trong các công trình thủy lợi, chính trị trong sông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2827/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 29/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam (văn bản số 2827/SNN&PTNT-QLXDCT) về việc đề nghị hướng dẫn xác định cấp công trình “Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My” (Công trình). Sau khi xem xét quy mô công trình và các quy định pháp luật liên quan, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Quy mô Công trình theo văn bản số 2827/SNN&PTNT-QLXDCT là công trình kè bảo vệ bờ, sử dụng trong các công trình thủy lợi, chính trị trong sông với “chiều cao lớn nhất của kè là $H_{kè\ max} = 16\ m$ và độ sâu mực nước lớn nhất trong sông là $H_{nước\ max} = 11\ m$ ”. Căn cứ theo tiêu chí độ sâu mực nước để xác định cấp công trình tại Bảng 2.2 Phụ lục II Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì Công trình là công trình cấp I (trong trường hợp công trình có tổng chiều dài tuyến $\leq 500\ m$ thì hạ xuống một cấp).

2. Đối với các nội dung đề xuất về phân cấp chung đối với công trình kè bảo vệ bờ sông để chống lũ và về thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế nêu tại Mục 2, Mục 3 văn bản số 2827/SNN&PTNT-QLXDCT, Bộ Xây dựng xin tiếp thu để tổng hợp vào nội dung góp ý xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan đến quy định về phân cấp công trình xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, GD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC
VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Ngô Lâm