

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 5298/BXD-KHCN

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

V/v hướng dẫn, xác nhận sản phẩm
bê tông khí chưng áp đạt giới hạn
chịu lửa danh định

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 500/CV-SCL ngày 01/12/2021 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường về việc đề nghị hướng dẫn, xác nhận sản phẩm bê tông khí chưng áp đạt giới hạn chịu lửa danh định. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

STT 6, Bảng F1, Phụ lục F (Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu), QCVN 06:2021/BXD có ghi “*Tường Block bê tông khí chưng áp có khối lượng thể tích từ 480 kg/m³ đến 1.200 kg/m³*”, điều này được hiểu sản phẩm Block, Tấm tường panel bê tông khí chưng áp đáp ứng được yêu cầu này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng gửi Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Lê Quang Hùng (đề b/c);
- Lưu: VT, KHCN&MT, N (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG

VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



Vũ Ngọc Anh